



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района

г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

**Предписание № 38-1-19/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга (ИНН 7813124534)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25 января 2021 года № 38-1-19, 09, 24 февраля 2021 года Лясковской Еленой Владимировной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр-т, д.22, лит. А. совместно с Директором ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб, Березяк Элиной Арвовной (выписка из ЕГРЮЛ)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы, на 4-ом этаже, помещения № 153-155, 158-160 и № 162, 163, 165-167 (согласно плана ПИБ) не имеют второй эвакуационный выход с этажа.	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; пункт 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.12.2021	

2.	В здании школы, на 1-ом этаже, помещения № 96-98, 171 (согласно плана ПИБ) не имеют второй эвакуационный выход с этажа.	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, часть 2 статьи 53, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.12.2021	
3.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются проектные решения (в проекте 19/2011-КСОБ.СОУЭ указана система СОУЭ 4 типа фактически реализована система СОУЭ 3 типа (отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской)	пункт 63 правил противопожарного режима в РФ; часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 54, статья 83, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 7, пункта 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009	01.12.2021	
4.	Здание общеобразовательного учреждения высотой более 3 этажей не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа (фактически система 3 типа)	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, статья 54, статья 83, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; статья 7, пункта 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009	01.12.2021	
5.	В здании школы, для помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции (при сработке системы АУПС системы вентиляции не отключаются)	часть 3 статьи 5, часть 3 статьи 51, пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статья 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.24 СП 7.13130.2013	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор отделения ОНДПР Петроградского района
управления по Петроградскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
«24» февраля 2021 г.



Е.В. Дяковская

Предписание для исполнения получил:

Директор ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб, Березяк Элина Арвовна
«24» февраля 2021 г.