

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "ПРЕКРАСНЫЙ МИР"


А.Г. Никитин
«30 сентября» 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб


Э.А. Берзьяк
«30 сентября» 2019 г.

ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1. Наименование объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт - Петербурга

1.2. Адрес объекта: 197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3 611,7 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 8 809 кв.м.;

1.4. Год постройки: 1936

последнего капитального ремонта - произведена реконструкция объекта в 2017 году.
(Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 78-13-40-2017 от 18.12.2017).

1.5. Дата предстоящего планового капитального ремонта - нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт – Петербурга; ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб

1.7. Юридический адрес организации:
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А

1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная, субъект Российской Федерации (Санкт-Петербург, Петроградский район)

1.11. Наименование вышестоящей организации: Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга

1.12. Адрес вышестоящей организации:
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная д.17-19

1.13. Телефон, факс, E-mail вышестоящей организации:

Телефон: Тел./факс (812) 232-83-61 (812) 232-83-61 <http://www.rprim.spb.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Вид деятельности: ОКВЭД 85.13

Образование основное общее;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 350 человек/день,

2.7. Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.1.1. Расстояние от объекта до остановки транспорта: 160 метров

3.1.2. Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), наличие

3.1.3. Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), нет

3.1.4. Перепады высот на пути: есть

3.1.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: есть

3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К, О, С) ДП-И (Г, У)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ (К, О, С, Г, У)
3	Вход (входы) в здание	ДЧ (К, О, С, Г, У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ДЧ (К, О, Г, У) ДУ (С)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ (К, О, Г, У) ДУ (С)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С) ДЧ (К, О, Г, У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ (К, О, С, Г, У)

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К)** - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, **О** – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, **С** – инвалиды с нарушениями зрения, **Г** – инвалиды с нарушениями слуха, **У** – инвалиды с нарушениями в умственном развитии) – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: ДУ (К, О, С, Г, У).

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендация по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	согласно приложения № 2
3	Вход (входы) в здание	согласно приложения № 2
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	согласно приложения № 2
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	согласно приложения № 2
6	Санитарно-гигиенические помещения	согласно приложения № 2
7	Система информации и связи (на всех зонах)	согласно приложения № 2
8	Все зоны и участки	

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения: Плана мероприятий, обеспечивающих доступность объекта социальной инфраструктуры и плана финансово-хозяйственной деятельности

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: улучшение доступности для всех категорий

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.
2. Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Межрегиональной
общественной организации
помощи инвалидам
"ПРЕКРАСНЫЙ МИР"


А.Г. Никитин
«30» сентября 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб


Э.А. Березяк
«30» сентября 2019 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

позаэтапного повышения уровня доступности объекта:


Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга
и предоставляемых на нем услуг для всех категорий инвалидов на 2019-2030 годы,
находящегося по адресу: 197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А.

Организация доступности объекта

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполне- ния мероприят- ий	Ожидаемый результат по состоянию доступ- ности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.	Вход на территорию				

		<p>-Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте. п. 4.1.1 СП 59.13330.2012 п.5.1.1 СП 59.13330.2016</p>	ТР	2019-2030 год	ДП-В
2.	Входной узел				
2.1.	<p>Наружный лестничный марш</p> 	<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести в соответствие опорные поручни согласно п.5.2.15 СП 59.13330.2012 п. 6.2.11 СП 59.13330.2016</p> <p>-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.</p>	<p>ТР, СТР</p> <p>ТР</p> <p>ТР, СТР</p>	<p>2019 -2030 год</p> <p>2019 -2030 год</p> <p>2019 -2030 год</p>	<p>ДП-С</p> <p>ДП-С</p> <p>ДП-О, С</p>

	<p>текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) для передачи информации инвалидам с нарушениями слуха согласно п.5.5.6 СП 59.13330.2012 п.6.5.7 СП 59.13330.2016</p> <p>- Нанести тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С» согласно п.5.2.3 СП 59.13330.2012 п.6.2.3 СП 59.13330.2016</p> <p>-Дверные проёмы обеспечить контрастным сочетанием цветов в применяемом оборудован. (дверь, стена, ручка; средства виз.информации) согласно п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p>	ТР	2019 -2030 год	ДП-С	
		ТР	2019 -2030 год	ДП-С	
<p>3.2 Междуетажный лестничный марш</p>		<p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреждающую функцию перед лестничным маршем п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016</p> <p>-Привести в соответствие поручни внутренних лестниц.</p> <p>-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 - 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение, согласно п.5.2.10 СП 59.13330.2012</p>	ТР	2019 -2030 год	ДП-С
ТР, СТР	2019 -2030 год	ДП-О, С			

		с п.7.2.6 СП 59.13330.2012 п.8.2.4 СП 59.13330.2016 п.7.2.8 СП 59.13330.2012			
5	Пути эвакуации				
5.1		Разработать пути эвакуации для инвалидов и МГН с учётом требований СП 59.13330.2012 п.5.2.23, п.5.2.34 и пожарных рисков.		2019 -2030 год	ДП-В
6.	Санитарно-гигиенические помещения				
6.1	Туалет 	- Установить тактильную мнемосхему туалета выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. п.5.5.8 СП 59.13330.2012 п.6.5.9 СП 59.13330.2016 -Разместить крючки для одежды, костылей и других принадлежностей согласно п.5.3.3 СП 59.13330.2012 п.6.3.3 СП 59.13330.2016 -Установить дверную задвижку в соответствии с п.5.4.3 СП 59.13330.2012 п.6.4.3 СП 59.13330.2016	ТР ТР ТР	2019 -2030 год 2019 -2030 год 2019 -2030 год	ДП-С ДП-О,С ДП-В

* Указывается: **ПСД** – подготовка проектно-сметной документации; **КР**- капитальный ремонт; **ТР** – текущий ремонт; **СТР** – строительство
Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (*указать категории инвалидов*);
ДЧ-В - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (*указать категории инвалидов*);
ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

**

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ согласно плану мероприятий:
доступно частично всем (ДЧ-В)
Период проведения работ: 2019-2025 гг.

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга; ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб		1037828004411 ОГРН
(полное и сокращенное наименование организации)		
Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)		
Образование основное общее		85.13 ОКВЭД
Форма собственности	Государственная	13 ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	бюджетное учреждение	75203 ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Директор ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб	Березяк Э.А.
Телефон, факс руководителя организации	(812) 246-02-43, (812) 246-02-44	
E-mail организации	planeta_51@mail.ru	
Юридический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.22, литер А
	(индекс)	(почтовый адрес)
Фактический адрес организации	197110	Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А.
	(индекс)	(почтовый адрес)
Наименование владельца объекта, в котором находится организация Комитет имущественных отношений		1037828004500 ОГРН
(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)		
Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	(индекс) 197101	
Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.17 -19		
(почтовый адрес)		
Телефон, факс, E-mail владельца объекта, в котором находится организация		
Тел.: 8(812) 232-83-61	Факс: 8(812)232-83-61	E-mail: tupetr@gov.spb.ru
Наименование вышестоящей организации	Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027806894312
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	197101	Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная д.17-19
	(индекс)	(почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации		
Глава администрации Петроградского района Громов Иван Александрович		
Телефон, факс вышестоящей организации	Тел.: (812) 232-83-61	Факс: 8 (812) 232-83-61
E-mail вышестоящей организации	tupetr@gov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание (помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга	
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А.	
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв. м.)	3 611,7 кв. м	
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1-4 этаж	
Кадастровый номер объекта	78:7:3244:0:1	
Категории обслуживаемого населения: дети, подростки, молодежь, граждане среднего и пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.		все
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.		К, О, С, Г, У
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)		нет

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2016; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и для параметров, измеряемых значениями / Показатели / Нормы)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Подходы к объекту, пути движения										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	2,0	Не менее 1,2	п. 5.1.7	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	8	не более 8 (1:12)	п.5.1.8	

		0	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	-	не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.5.1.8	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,1,4	не более 0,015	п. 5.1.8	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,01	п.5.1.11	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,5	п.5.3.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2.1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	-	не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	-	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. «С»	м	-	не менее 0,8	п.5.1.10	

		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.9	
		0	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	-	не более 0,025	п.5.1.9	
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	-	0,35-0,4	п. 5.1.12	
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	-	Не более 5 (1:20)	п. 5.1.14	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	-0	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	-	Не менее 1,6		
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга					
2.1	Наружные лестницы	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,35-0,4	п. 5.1.12	

		1	1	1	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17	
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8
		0	1	1	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п. 6.2.11
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,33	0,27-0,33	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12
		1	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	да		п. 6.2.8
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	4,0	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет		
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	0	0	Уклон пандуса «К»	% (уклон)	-	Не более 5 (1:20)	п. 6.1.2
					Уклон пандуса припри ограниченном участке застройки или при наличии подземных коммуникаций перед входом «К»	% (уклон)	-	Не более 8 (1:12)	

2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	-	Не менее 0.75	П.6.1.3	
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	1,6	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
		1	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	1,6	Не менее 1,6	п. 6.2.17	
2.5	Подъемники мобильные	0	0	0	«К»	наличие	-			
2.6	Входные площадки									
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.1.4	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001	
		1	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	0	Поперечный уклон	%	-	1-2	п. 6.1.4	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		0	0	0	Высота площадки без пандуса	м	-	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	≥ 1,50	≥ 1,50	п. 5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	≥ 1,85	≥ 1,85	п. 5.1.3	
		0	0	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20	п. 6.1.4	
		0	0	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м		≥ 2,20		
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.5.1	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»	наличие	да		п.6.5.1	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	1,2	Не менее 1,6	п.6.1.8.	
					Ширина тамбура, при глубине от 1,8м до 1,5м (при реконструкции)		1,6	Не менее 2,3		
		0	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	-			
2.8		1	0	0	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	-	Не менее 1,2	п. 6.1.5	

	Входные двери, в т.ч. тамбурные				Ширина одной створки (дверного полотна) при двухстворчатых дверях «К»	м	0,9	0,9		
					Ширина дверных проемов, реконструируемых/приспосабливаемых зданий в свету «К»	м	-	0,9 – 1,2		
		1	1	1	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,020	Не более 0,014		
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	нет			
		0	0	0	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	-	Не выше 1,0		
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	-	Не ниже 1,6		
		0	1	1	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п. 6.5.1	
2.9	Прозрачные двери на входах и в здании, прозрачные ограждения и перегородки	1	0	0	Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 0,9-1.0 м от пола «К»	наличие	да		п. 6.1.6	
					Яркая контрастная маркировка (декоративные рисунки или фирменные знаки) высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м на уровне 1.3-1.4 м от пола «С»	наличие	нет			
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.1.7	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
		0	0	0	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	-	не менее 0,3	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,1	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		1	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,2	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,2	1.2 -1.5	п.5.1.5	
2.10	Холл, вестибюль	1	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	0,77	Не менее 0,95	п. 6.1.9	

					Дополнительный боковой проход для обеспечения эвакуации «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	1	1	Звуковые информаторы «С»	наличие	нет		п. 6.5.7	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации, либо эквивалент этого обор. «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №51 Петроградского района Санкт-Петербурга					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м		0,3	п.6.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м		0,3		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м		0,3		
		1	0	0	Ширина пути движения в коридорах «К»	м	≥ 1,5	Не менее 1,5	п. 6.2.1	
					Ширина пути движения в переходах в другое здание «К»	м		Не менее 2.0		
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	≥ 0,9	не менее 0,9	п.6.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	≥ 1,4	не менее 1,4	п.6.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью, «К»	м	≥ 1,2	не менее 1,2	п.6.2.2	
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	-	не менее 0,05	п.6.2.6	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	-	не более 0,013	п.6.2.7	
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 6.2.4	

		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	Не более 0,014	п. 6.2.4	
		0	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 6.4.1	
3.3	Междуэтажная лестница	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.2.8	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,13	0,13 - 0,17		
		1	0	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
		0	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	-			
	Внутренний поручень	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,7-0,9	0,9	п. 6.2.11	
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27	0,27-0,33		
		1	1	1	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,03-0,05	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,045		
		0	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	-	не менее 0,06	ГОСТ Р 51261-99 П.6.2.12	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	-		п. 6.2.8	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,40	Не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
		1	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,40	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие			п. 6.2.8	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней (за исключением стационаров) «С»	наличие	нет		п.6.2.12	
		0	1	1	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	нет			
3.4	Пандусы стационарные	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м		Не более 0,45	п. 6.2.9,	

3,5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)	0	0	0	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	-	Не менее 0,8	п. 6.2.9	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м		Не менее 1,6	п. 6.2.17 ГОСТ Р 51630-2000	
3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет			С посторонней помощью
3.8	Лифт пассажирский	1	0	0	Ширина кабины «К»	м	1,1	Не менее 1,1	п. 6.2.14	
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	≥ 1,4	Не менее 1,4		
		1	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки «С»	соответствие	да	не менее 0,02 м	ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3	
		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да			
		1	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	да			
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	нет		п. 6.2.16	
		0	1	1	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет			
		0	1	1	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет			
		0	1	1	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	м	-	Не менее 0,1м		
		0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 6.2.14	
		0	1	1	Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.5.1	
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	

3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.6.2.18	
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны иметь одну или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м, окрашенных в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	нет		П.6.2.8	
		0	1	1	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.6.2.29	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.6.5.1	
4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов										
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.										
Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения.										
Наименование ОСИ (см. прим. п.5)										
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга										
Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях										
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	-	5, но не менее одного места	п. 8.1.3	
4.1.2	Коридоры, места ожидания	1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К	м	-	не менее 3,2	п.7.3.5	
		1	0	0	Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К	м	2,8	не менее 2,8		
		0	0	0	При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м. длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор	наличие	-		п.7.1.6	
		1	0	0	Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Г», «У»	наличие	да		п.6.5.4	

		1	0	0	Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, «С», «У», «К», «О», «Г»	соответствие	да			
		1	0	0	Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Г»	м	1,5	1,5-4,5		
		0	1	1	Информационная мнемосхема (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»	наличие	нет		п. 8.1.6	
		1	1	1	Тактильная информация о местах получения услуги, «С»	наличие	да			
4.1.3	Помещения для приема посетителей	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:		-		П.8.1.11, 8.7.3	
		0	0	0	на одно рабочее место	кв.м	-	12		
		0	0	0	на два рабочих места	кв.м	-	18		
		0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	-	Не более 0,85	п.8.1.7	
		0	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	-	Не менее 1,0	п.8.1.7	
4.2. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях										
4.2.1	Помещения	1	0	0	Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок различных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С»	м	0,85	От 0,85 до 1,1	п.5.4.2	
		1	0	0	То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»	м	0,4	Не менее 0,4	п.5.4.2	
		1	0	0	Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»	м	0,8	Не более 0,8		
5. Санитарно-гигиенические помещения										
(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга					
5.1	Универсальная кабина	1	0	0	Доля доступных для МГН кабин в общем количестве кабин уборных, «К», «О», «С», «Г», «У»	%	5	5	п.6.3.2	
		1	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,80	Не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных


		1	0	0	Ширина кабины «К»	м	$\geq 1,65$	Не менее 1,65		(специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
		1	0	0	Глубина кабины «К»	м	$\geq 2,2$	Не менее 2.2		
		1	0	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,9	Не менее 0,9		
		1	0	0	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	наружу	наружу		
	Один стационарный	1	0	0	Опорные поручни «О», «К»	наличие	да			
		0	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет			
		0	0	1	Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет			
		1	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 6.3.6	
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		0	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в	наличие			п.6.5.1	

					случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»				
5.3	Кабина душевая закрытая	0	0	0	Количество доступных кабин с пространством для подъезда кресла-коляски	количество	-	Не менее одной	п.6.3.4
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	-	Не более 0,48	п..6.3.5
6. Автостоянки									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга				
6.1	Индивидуальная автостоянка на участке около здания учреждения	1	0	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	1	10% мест от общего количества (но не менее одного места)	п. 5.2.1
6.2	Многоуровневые автостоянки	0	0	0	Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части перемещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках	Наличие	-		П.5.2.5

+7 (921) 364-83-48
Телефон

Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664
Заполнил Анкету:

Г.А. Дубик
ФИО



(подпись)

« 22 » октября 2019 г.

Согласовано:

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб
Должность руководителя обследованного
объекта

Э.А. Березяк
ФИО



(подпись)

« 22 » октября 2019 г.

АКТ
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 51
Петроградского района Санкт-Петербурга
ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А.

Сведения об Объекте:

1 отдельно стоящее здание 4 этажа, 3 611,7 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка: да, 8 809 кв. м;

Форма собственности: *государственная;*

Объект культурного наследия: *нет;*

Арендодатель: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации: *Администрация Петроградского района, 197101, Санкт-Петербург, ул.Большая Монетная, д.17-19*

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: ОКВЭД- 85.13 *Образование основное общее*

Наименование предоставляемых услуг: *общее образование;*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): *350 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *на объекте, на дому, дистанционно;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением интеллекта.*

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Березяк Элина Арвовна с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **да;**
2. Пандус стационарный наружный: **нет;**
3. Пандус стационарный внутренний: **нет;**
4. Пандус инвентарный, роллопандус: **нет;**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, (не соответствует О, С);**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет;**
7. Поручни наружные входной зоны: **да, (не соответствуют О, С);**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет;**
9. Дверные проемы входной зоны: **да, (соответствует К, О, С);**
10. Подъемные платформы наружные: **да, (соответствует К);**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет;**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да, Соответствует К, О, С, Г, У);** дополнительно установлена табличка с номером телефона: **нет;**
13. Лифт пассажирский: **да, (соответствует К, О, С, Г, У);**
14. Лифт грузовой: **нет;**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет;**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, (соответствуют К, О, Г, У, не соответствует С);**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **нет;**
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет;**
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: **нет;** надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да;**
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет;**
 - 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет;**
18. На официальном сайте **Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга** в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.school.planeta51.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет;**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да**

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга*, расположенном по адресу:

197110, Санкт-Петербург, Крестовский пр., д.7, лит.А. и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Доступно движение по территории, прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом № 247 от «29» сентября 2019 г. назначены ответственные сотрудники учреждения: - <u>Сенин В.В., Шабельская Е.А., Григорьева В.В.</u> для сопровождения инвалидов и МГН, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которыми проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанных сотрудников отражены в журнале проведения инструктажа. (Инструктаж проведен)	Приказ № 247 от 29.09.2019
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	Территория школы ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию оборудован входной узел с входной калиткой. Рядом с калиткой установлено переговорное устройство. Высота выше нормы. Отсутствует тактильная пиктограмма. Отсутствует контактная информация с номером телефона ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	

2.2	К, О, С, Г, У	Перед наружным лестничным маршем, перед подъёмной платформой, установлена кнопка вызова, ответственного сотрудника организации, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.	
2.3	О, С, Г, У	Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш. Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем. Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери. Перед междуэтажным лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Края ступеней лестничного марша не имеют покрытие контрастного цвета. Наружный лестничный марш оборудован опорными поручнями. Завершающие горизонтальные части поручней лестничного марша, вынесены не параллельно уровню площадки перед лестничным маршем и длиннее наклонной части лестничного марша на 0,3м.	
2.4	К	Перед входом в здание школы для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках в помещение школы установлена: <i>Подъёмная платформа вертикального типа.</i> Перед подъёмной платформой имеется уклон. Доступна площадка для подъезда к подъёмной платформе вертикального типа, перед опусканием. Ведется Журнал обслуживания. Назначен сотрудник организации прошедший обучение на управление подъемником.	
2.5	К, О, С, Г, У	Над входным узлом установлен навес, установлено освещение. Входной узел обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Установлена тактильная информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью. Ширина входной двери, внутренней двери тамбура соответствуют норме. У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Стеклянное полотно входной двери, внутренней двери тамбура имеют контрастную маркировку. Передвижение в тамбуре доступно. В зоне входного узла расположен турникет. Имеется доступ для инвалидов.	

2.6	К, О, С, Г, У	Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2	Приказ № 247 от 29.09.2019
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	Переходы в другое здание, внутренние пандусы отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, дверные и открытые проемы, достаточны для передвижения.	
3.2	К, О, С, Г, У	Эвакуационный выход не адаптирован для инвалидов.	
3.3	О, С, Г, У	Межэтажный лестничный марш. Установлена тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. Ширина входной двери соответствует норме Первая и последняя ступени лестничного марша имеют контрастную маркировку. На лестничном марше установлены опорные поручни с внутренней стороны. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. п.5.2.10 СП.59.13330.2012 Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u>	
3.4	К	Лифт Установлена тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Отсутствует тактильная информация перед входной дверью. Отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа. На посадочных площадках лифта с левой стороны лифтовой кабины – установлена кнопка вызова лифта. Световые указатели направления движения. Световые указатели направления движения в кабине лифта. Световые указатели местоположения кабины. Отсутствует звуковое сопровождение, информирование. Расстояние от кнопки до соседних кнопок больше расстояния между другими кнопками. Кнопки имеют световую индикацию, кнопки имеют тактильную информацию шрифтом Брайля. Лифт имеет ширину дверного проема 0,9 м. Кабина лифта имеет один выход. Кабина лифта оборудована опорным поручнем. Передвижение доступно.	
3.5	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов, оказание ситуационной помощи внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников организации, указанных в п.1.2	Приказ № 247 от 29.09.2019

4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К, О, С, Г, У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на 1 этаже здания. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. В холле расположен пост охраны. Установлен телемонитор. Холл является аудиторией для приёма посетителей инвалидов, установлены сидячие места для отдыха, ожидания.</p> <p><i>Гардероб.</i> На первом этаже, находится гардероб. Установлена тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Ширина коридоров доступна для прохода. Установлены пиктограммы направления движения.</p> <p><i>Помещение столовой</i> Параметры входной двери соответствуют нормам (завышен порог). Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p><i>Медицинский кабинет</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p><i>Библиотека</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Предусмотрена зона ожидания с сидячими местами. Передвижения доступны.</p> <p><i>Спортивный зал.</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Спортивный зал не адаптирован для инвалидов.</p> <p><i>Помещение раздевальное.</i> Помещение не обозначено тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует контрастная маркировка двери. Отсутствует тактильная, предупреждающая, контрастная информация перед входной дверью.</p> <p><i>Актальный зал</i> Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Актальный зал не адаптирован для инвалидов. Ширина коридоров доступна для прохода. Пиктограммы направления движения отсутствуют.</p>	

4.2	К, О, С, Г, У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ № 247 от 29.09.2019
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	К, О, С, Г, У	<i>Санитарно-гигиеническое помещение</i> Универсальная кабина. Установлен пиктограмма доступности для инвалидов. Параметры входной двери соответствуют нормам Расстояние между унитазом и стеной соответствует норме. Установлены откидные поручени у унитаза. Установлен опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало у раковины умывальника выше нормы. Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой. Установлена кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Для инвалидов посещение туалета возможно самостоятельно или с сопровождением (по необходимости)	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ № 247 от 29.09.2019
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.school.planeta51.ru/ не размещена информация о предоставляемых услугах, для инвалидов, о доступности для инвалидов на объекте. На сайте учреждения размещены: -контактная информация; -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан	
6.3	К, О, С, Г, У	Приказом № 247 от «29» сентября 2019 г. назначен ответственный сотрудник школы: <u>Сенин В.В.</u> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ № 247 от 29.09.2019
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на Морском проспекте -160м. Общественный наземный транспорт: Автобус: №3, №25, №25а Маршрутное такси: №131 Общественный подземный транспорт: Станция метро: «Крестовский остров» -800м.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	

8.1	К, О	Оборудованная для инвалидов автостоянка расположена на территории учреждения.	
-----	------	---	--

Директор ГБОУ СОШ № 51
Петроградского района СПб



Э.А. Березяк /

«30» сентября 2019 г.
М.П.

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



А.Г. Никитин /

«30» сентября 2019 г.
М.П.

В настоящем документе
прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 31 листа(ов).

Директор _____ Березяк
Элина

Элина
Араоян

(подпись) _____

« 30 » 09 2019 года

